



Národní rada osob
se zdravotním postižením ČR

Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky,
kteřou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při
předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze

Vyhláška provádí § 7 odst. 4 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Zásadní obecné připomínky:

1. NRZP ČR vyjadřuje velké pochyby o smyslu a vhodnosti navrhované vyhlášky. Jsme toho názoru, že nevhodná zahraniční politika vlády ČR, špatná rozhodnutí předchozích vlád a současné vlády v řízení energetické soběstačnosti země, nevyužití předsednictví EU ke zrušení emisních povolenek, jež zdražují energie, vede k opomíjení zájmů občanů ČR a dopadů na ně. Navrhovaná vyhláška je nepřijatelná pro osoby se zdravotním postižením, protože jim může přinést vážné zdravotní problémy. Tito lidé jsou zpravidla málo pohybliví, mají velké potíže s prokrvováním organismu, a tudíž nejsou schopni snášet dlouhodobě chlad. To samé platí pro seniory. Ztotožňujeme se s připomínkami Asociace poskytovatelů sociálních služeb v možnosti zavedení regulace tepla především v pobytových zařízeních sociální péče. Důvodová zpráva odkazuje na Nařízení Rady o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu na základě článku 122 Smlouvy, kdy se členské státy EU dohodly, že **mezi 1. 8. 2022 a 31. 3. 2023 sníží poptávku po plynu o 15 % ve srovnání se svou průměrnou spotřebou za posledních 5 let**, a to pomocí opatření dle vlastního výběru. Avšak snížení spotřeby energií musí vláda hledat v jiném segmentu, než jsou domácnosti a zařízení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.
2. Vyhláška zavádí povinnosti při předcházení stavu nouze a při stavu nouze v oblasti teplárenství. Z vyhlášky ani z důvodové zprávy **není zřejmé, jakým okamžikem a za jakých podmínek nastává stav nouze a stav předcházející nouzi** v teplárenství, neboť takový termín zákon o hospodaření energií nezná. Pakliže ho nezná, musí být z jiného právního aktu občanům a organizacím jasná věcná podstata stavu předcházející nouzi a procesní náležitosti, tedy kdo ho vyhlásí a jakým způsobem.

Zásadní připomínky:

1. Stáří a těžké zdravotní postižení s sebou nesou různé syndromy, jedním z nich je i porucha termoregulace. **Zařízení sociálních služeb se starají převážně o osoby s průměrným věkem 86 let s vysokým stupněm závislosti na péči druhé osoby. Hypotermie narůstá s věkem a s výskytem syndromu křehkosti (frailty).** Není přípustné, aby senioři trávili 100 % svého času

v prostorách s 20 °C a méně (bod 4.4. přílohy). **Je život ohrožující koupat křehké seniory ve 20 °C**, kdy dochází k rychlému prochladnutí. Toto lze konstatovat i u osob s těžkým zdravotním postižením, poruchou dýchání, pohyblivosti, srdeční poruchou a další, kteří jsou v domácnosti a jsou jim poskytovány pečovatelské nebo asistenční služby.

2. Zásadně nesouhlasíme s § 6, odst. 1 návrhu vyhlášky, kde se snižuje teplota teplé vody na výtoku u spotřebitelů, a to na teplotu v rozmezí 45 – 60 °C a žádáme o jeho vypuštění.

Odůvodnění:

Nejvíce infekcí způsobuje druh Legionella pneumophila, která postihuje především dýchací cesty. Legionella se obvykle vyskytuje a množí v úsadách teplovodních potrubích, boilerech a klimatizacích. K nákaze dochází téměř výhradně vdechnutím infikovaného aerosolu do plic. Legionelly se vyskytují ve vodním prostředí a nejvíce se jim daří v teplých a vlhkých místech. Nalezeny byly ve vodě, na rostlinách, v deštných pralesech, v mořské vodě i v uměle slaných vodách. Ideální rozmezí teplot pro legionellu je 20-45°C. Při vyšších teplotách než cca 72°C legionella nepřežívá, proto také rozvody teplé vody musí mít teplotu kolem 70 °C. V důvodové zprávě vyhlášky se uvádí, že návrh vyhlášky byl konzultován s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Potom nechápeme, proč MZ ČR nepřipomínkovalo tuto věc.

Formální připomínka:

Příloha bod 4.4.: Od roku 2006 se nepoužívá termín domov důchodců. Požadujeme jej nahradit termínem pobytová zařízení sociálních služeb.

Závěr:

NRZP ČR vyjadřuje nesouhlas se zněním vyhlášky.

V Praze dne 16. 8. 2022



Za NRZP ČR: Mgr. Václav Krása